



## Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „VIDZEMES SLIMNĪCA”

Reģistrācijas Nr. 40003258333, Jumaras iela 195, Valmiera, LV - 4201  
Tālrunis 64202600, fakss 64202596, e-pasts: [birojs@vidzemesslimnica.lv](mailto:birojs@vidzemesslimnica.lv), [www.vidzemesslimnica.lv](http://www.vidzemesslimnica.lv)

Valmierā

06.09.16 Nr. 1.5-1252

### Iepirkuma procedūras Nr. VS 2016/34 Pretendentiem

#### Par Iepirkuma procedūras “Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vidzemes slimnīca” Bērnu slimības nodaļas remontdarbu tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība”, Iepirkuma identifikācijas Nr. VS 2016/34, noteikumiem

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Vidzemes slimnīca”, turpmāk – Sabiedrība, tās iepirkumu komisijas sastāvā, turpmāk – Iepirkumu komisija, ir izskatījusi Pretendenta 2016.gada 02.septembrī saņemtu vēstuli, kurā tika uzdoti jautājumi, uz kuru sniedzam Iepirkuma komisijas sagatavotas atbildes:

#### 1.Jautājums:

Vai nav iespējams projektu realizēt kā Vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma karti, nevis kā Būvprojektu minimālā sastāvā un būvprojektu?

#### 1.Atbilde uz jautājumu:

Iepirkuma procedūras “Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vidzemes slimnīca” Bērnu slimības nodaļas remontdarbu tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība”, Iepirkuma identifikācijas Nr. VS 2016/34, turpmāk - Iepirkuma procedūra, ietvaros norādītais objekts ir trešās grupas publiska ēka, kurā tiek pārplānota esošā Bērnu slimības nodaļa, tādēļ nepieciešams izstrādāt būvprojektu.

#### 2.Jautājums:

Par Pielikuma Nr.1 Tabulu Nr.1 un Finanšu piedāvājumā iekļauto pozīciju Vadības un automatizācijas sistēmas (VAS). Lūdzu precizēt kurām tieši Būvprojekta sadaļām ir jāparedz (VAS) Vadības automatizācijas sistēmas un kur tās jāpieslēdz?

#### 2.Atbilde uz jautājumu:

Vadības automatizācijas sistēma, turpmāk - VAS, jāparedz ventilācijas un apkures sistēmai. Projektējamā VAS jāpieslēdz pie esošās VAS. Jaunajai VAS, t.sk., vadības kontrolieriem (ventilācijas agregātam (ja attiecināms) un autonomajai siltumregulācijai jābūt savietojamiem ar esošo AVS.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

J.Štefenbergs